



**2022-2023 жаңа оқу жылына мектеп ғимаратының дайындығын
қадағалаушы комиссия құрамы:**

Комиссия төрайымы:

Ақмарал Батырбекова

Сауран ауданының адами
әлеуетті дамыту бөлімінің
басшысы

Комиссия мүшелері:

Н.Мирзагельдиев

Сауран ауданының санитариялық
эпидемиологиялық бақылау
басқармасының басшысы

Абай Акжанов

Сауран ауданының адами әлеуетті
дамыту бөлімінің бас маманы

Іскендір Абылаев

Сауран ауданының адами әлеуетті
дамыту бөлімінің инженері

Б. Жанәлі

Сауран ауданының адами әлеуетті
дамыту бөлімінің бас есепшісінің
м.у.а

Қ. Дуйсенбеков

Мектеп директоры

С.Өтебаев

Мектеп директорының
шаруашылық бойынша меңгерушісі

Ы.Алтынсарин атындағы шағын жинақталған жалпы орта мектебі
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2022-2023 оқу жылына дайындығы
туралы

« 9 » « 9 ». 2022ж

АКТ

Мекеменің толық ауданы: Ы.Алтынсарин атындағы шағын жинақталған
жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Құрылған жылы: 2013 ж

Аудан, қала, көшесі: Сауран ауданы, Ескі Сауран ауылы I. Асубаев көшесі
№12А

Мекеменің директоры: Дуйсенбеков Кайрат Сапаралиевич

Аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімінің бұйрығы бойынша құрылған

комиссия: 1.Комиссия төрайымы адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы
— А.Батырбекова

Комиссия мүшелері:

2. Сауран ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің бас маманы —
А.Ақжанов

3. Сауран ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің есепшісінің м.у.а —
Б. Жанәлі

4. Сауран ауданының санитариялық эпидемиологиялық бақылау
басқармасының басшысы /Келісім бойынша/ Н.Мирзагельдиев

5 Сауран ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің инженері- I. Абылаев

6.Мектеп директоры \ Келісім бойынша \ А.Құрманбеков

7. Мектеп директорының шаруашылық бойынша уақытша меңгерушісі/
С. Өтебаев

Тексеру барысында мыналар анықталды:

1.2022-2023 оқу жылында мектепке 2 кезеңде балалар оқиды. Оның ішінде 1-
ші кезеңде 100 оқушы оқушы, 2 кезеңде 49 оқушы. Барлығы оқушы-149

Жөндеу жұмысының сапасы: жақсы

Ағымдық жөндеу: жақсы

Мекеменің жөндеу жұмыстарына қатысқандар: ата-аналар және шаруашылық
қызметкерлер ерікті түрде жөндеу жұмыстары жасалынды

Мекемеде көгалдандыру жұмысы: жақсы

Қоқыс төгетін арнайы темір жәшігі жасалынған және оның жағдайы: жақсы

3.Жабдықталу: жақсы

4.Таза сумен қамтамасыз етілуі: қамтамасыз етілген

5.Медициналық кабинет - 1

6.Мекеме жиһазының жағдайы — жақсы

7.Мекеменің қысқы дайындығы, жылыту жүйесінің түрі: кіші қазандық және
оның жағдайы жақсы

8.Отынмен қамтамасыз етілуі және оның жағдайы-қатты отын

9. Мекеменің жарық жүйесінің түрі-күндізгі жарық шамдары

10. Жылу жүйесінің тексерілуі-жақсы

11. Кабинеттердің жарықпен қамтамасыз етілуі-жақсы

12. Өрт сөндіру және оның жағдайы-қажетті құралдармен қамтамасыз етілген

13. Қамтамасыз етілуі-жақсы

Сауран ауданының адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты Ы.Алтынсарин атындағы шағын жинақталған жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2022-2023 оқу жылына дайын

1. А.Батырбекова

2. А.Ақжанов

3. Б. Жанәлі

4. Н.Мирзагельдиев

5. І.Абылаев

6. Қ. Дуйсенбеков

7. С.Өтебаев



[Handwritten signature]



На промывку и опрессовку

С. Ески Сауран

29. 06 2022 r

Директор Дуисенберов К. Зам дир по х/з
Отсбаев С. Сантехник Силминов Д
ИП "Алаудир"

Произведено гидравлическое испытание тепловой системы давлением 6,25 кгс/см²

в течении 10 мин.

При наружном осмотре были выявлены следующие дефекты

Не обнаружено

Промывка тепловой системы производилась до полного осветления воды **ДА,НЕТ**

Заключение : Комиссия считает , что организаций по улице

Асубаева

Опрессовку выдержала и была произведена промывка внутри тепловой системы.

Объект по адресу Асубаева 12А к отопительному сезону 2022-2023 г.г, Готов

Директор школы
Дусенбаев Р. В. Б. 8

Зам. дир. № 8/7
Пробоев С. Н. 8.05.88



Акт №1

Проверка готовности школа Алтансарина

К прохождению отопительного сезона 2022-2023 г.г

С. Сауран

«29» 06 2022 г

Комиссия назначенная приказом _____

Состав комиссий :

Директор Дуйсенбеков К. Зам. дир. по х/г
Отебаев С. сантехник Силтиков Д
ИП. "Наудир"

Установили фактическое выполнение следующих работ при подготовке данного объекта к прохождению отопительного сезона 2022-2023 г.г

1. Промывка тепловой системы производилась до полного осветления воды ДА, НЕТ.
2. Произведено гидравлическое испытание тепловой сети давлением 6,25 кгс/см², течении 10 мин ДА, НЕТ
3. При наружном осмотре были выявлены следующие дефекты _____

Не обнаружено

На основании проверки, проведенных работ по подготовке внутри тепловой системы, утепления здания и подъездов, комиссия **Решила:**

Признать готовым школу Алтансарина к

прохождению отопительного сезона 2022-2023 г.г. В чем и расписываемся

Директор
/должность/
Зам. дир. по х/г
/должность/
Сантехник
/должность/
ИП. "Наудир"
/должность/



С.И.
/подпись/
С.И.
/подпись/

Дуйсенбеков К.
/Ф.И.О/
Отебаев С.
/Ф.И.О/
Силтиков Д.
/Ф.И.О/

